

Alflex Service Aps
Knudlundvej 1
8653 Them
Att.: Karsten Poulsen
Rapportnr.: AR-22-CA-22086944-02
Batchnr.: EUDKVE-22086944
Kundenr.: CA0021627
Modt. dato: 02.08.2022

Analyserapport

Prøvested:	Alflex Service - Drikkevand, før behandling - / G210001388		
Prøvetype:	Drikkevand - Andet		
Prøveudtagning:	28.07.2022 kl. 17:05		
Prøvetager:	Rekvirenten	AA/RH	
Analyseperiode:	02.08.2022 - 19.08.2022		

Prøvemærke:	Filter 1 (vandhanevand, fanø)		
--------------------	-------------------------------	--	--

Lab prøvenr:	835-2022-08694401	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)	
			Min.	Max.			Urel (%)	Urel (%)
PFAS-forbindelser								
PFBA (Perfluorbutansyre)	0.0013	µg/l			0.001	* DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A	40
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	<0.001	µg/l			0.001	* DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A	40
PFPeA (Perfluorpentansyre)	<0.001	µg/l			0.001	* DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A	40
PFHxA (Perfluorhexansyre)	<0.001	µg/l			0.001	* DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A	40
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)	0.00099	µg/l			0.0001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A	40
PFHpA (Perfluorheptansyre)	<0.001	µg/l			0.001	* DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A	40
PFOA (Perfluoroktansyre)	0.0046	µg/l			0.0001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A	40
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)	<0.0001	µg/l			0.0001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A	40
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	<0.001	µg/l			0.001	* DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A	40
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid)	<0.001	µg/l			0.001	* DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A	40
PFNA (Perfluornonansyre)	<0.0001	µg/l			0.0001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A	40
PFDA (Perfluordekansyre)	<0.001	µg/l			0.001	* DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A	40
Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS	0.0056	! µg/l		0.002		DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A	
Sum af PFAS	0.0069	µg/l		0.1		DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A	

Oplysninger fra rekvirent

Akkrediteret prøvetagning Nej *

Underleverandør:

A: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 972 af 21. juni 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Vurdering af resultater jf. drikkevandsbekendtgørelsen er vejledende, da prøvetagningen ikke er udført akkrediteret.

Prøvekommentar:

Prøverne er modtaget i forkert emballage

Batchkommentar:

Resultater skal tages med forbehold, da prøven er udtaget i en ikke akkrediteret emballage.

Tegnforklaring:

<: mindre end	*) Ikke omfattet af akkrediteringen
>: større end	i.p.: ikke påvist
#: ingen parametre er påvist	i.m.: ikke målelig
DL: Detektionsgrænse	α): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^α): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 972 af 21. juni 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Alflex Service Aps
Knudlundvej 1
8653 Them
Att.: Karsten PoulsenRapportnr.: AR-22-CA-22086944-02
Batchnr.: EUDKVE-22086944
Kundenr.: CA0021627
Modt. dato: 02.08.2022


Analyserapport

Prøvested: Alflex Service - Drikkevand, før behandling - / G210001388
Prøvetype: Drikkevand - Andet
Prøveudtagning: 28.07.2022 kl. 17:05
Prøvetager: Rekvirenten AA/RH
Analyseperiode: 02.08.2022 - 19.08.2022

Prøvemærke: Filter 1 (vandhanevand, fanø)

Lab prøvenr:	835-2022-08694401	Enhed	Kravværdier **		DL	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			

19.08.2022

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk
Ulla Bøgedal
Kunderådgiver**Tegnforklaring:**<: mindre end
>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

α): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 972 af 21. juni 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.